

自主チェックシート

ご家庭に火災危険がないか点検しましょう。

火災危険		点検内容	チェック
こ ん ろ	<ul style="list-style-type: none"> 火をつけたこんろを放置し発火する。 こんろ周りの物に燃え移る。 こんろ周りの油汚れなどに引火する。 こんろの熱で壁内が燃える。 	火をつけたまま、その場を離れていないか。	
		こんろ周りにタオルなどの燃えやすい物が置かれていないか。	
		こんろ周りは清掃し、油汚れなどが付着していないか。	
		こんろの火が壁に接触していないか。	
電 気	<ul style="list-style-type: none"> 電源コードのショート（短絡）や過熱により発火する。 トラッキングや接触不良によりコンセントから出火する。 スマートフォンやモバイルバッテリー内のリチウムイオン電池がショート（短絡）し、発火する。 	電気コードを物の下敷きにしていないか。	
		電気コードを束ねたまま使用していないか。	
		コンセントやプラグにほこりが溜まっていないか。	
		機器に落下などの衝撃を与えたり、内部に水が入っていないか。	
		充電中に電池が膨らむ、高温になるなどの異常はないか	
た ば こ	<ul style="list-style-type: none"> たばこの火種がごみに着火し火災になる。 たばこの火種が落下し火災になる。 たばこの火種が枯草などに着火し、周囲に燃え広がる。 	灰皿のたばこは水に浸してから捨てているか。	
		灰皿にたばこを溜めていないか。	
		寝たばこ、歩きたばこをしていないか。	
		たばこの吸殻をポイ捨てしていないか。	

※ 火災の実験映像は、右記二次元コードからご確認いただけます。

【お問合せ先】札幌市中央消防署予防課 札幌市中央区南4条西10丁目 Tel 011-215-2120

